



A:

**Comune di Campi Bisenzio**

Piazza Dante, 36  
50013 Campi Bisenzio (FI)  
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it  
c.a. Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

p.c.:

**Comune di Firenze**

**Direzione Sistema Tramviario Metropolitano**

Viale F.lli Rosselli, 5/7 - 50144 Firenze (FI)  
PEC: sistematramviario@pec.comune.fi.it

**Snam Rete Gas**

**Distretto Centro Occidentale**

Viale Libano, 68 0144 ROMA  
PEC: distrettoceoc@pec.snam.it

EAM37215

DICEOC/SCAN/PEL n. 2024-0158

Scandicci, 27/06/2024

**Oggetto:** PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "*Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse*", ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI).

Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitano.

**CUP H91J12000770005 CIG 9524700F13**

**Comunicazione contributo tecnico istruttorio progetto definitivo.**

**Metanodotti:**

- **"Firenze-Prato-Pistoia DN400 (16") 24bar cod. tec. 4500130".**

Facciamo riferimento alla vostra PEC del 10.06.2024 ed agli elaborati di progetto aggiornati, per comunicare che il censimento delle nostre infrastrutture e la proposta di risoluzione delle interferenze sono corretti come indicato nella "Relazione riscontro PAU", nella "Relazione tecnica sui Sottoservizi" e nella tavola "Allegato 7.1 interferenza Snam" che alleghiamo alla presente comunicazione.

Come riportato al punto 5.5.1 della relazione tecnica sopra detta, i lavori di adeguamento alla nostra condotta propedeutici all'esecuzione delle vostre opere andranno realizzati a cura di Snam Rete Gas con oneri da porre a carico del proponente, vi invitiamo, pertanto, a inoltrarci una formale richiesta di preventivo costi/tempi per la risoluzione dell'interferenza e per il rilascio del relativo nulla-osta da parte della nostra direzione.



Vi ribadiamo, infine, che il metanodotto emarginato è esercito ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta inteso che Vi riterremo responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

Il centro SRG di Scandicci (referente: Marco Pelagatti tel. 347-9174871) resta a disposizione per qualsiasi informazione.

In attesa di un cortese riscontro ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

All.:csd