



Prot. n. ----  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del  
numero

Oggetto: FI/MP Parere - **PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse"**, ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI). **Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitano. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori.**

**A: Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 349214 del 20/06/2024 relativa all'oggetto, presa visione della documentazione trasmessa in allegato alla sopra citata nota, si fa presente che questo Settore può esprimere parere, per quanto riguarda gli aspetti connessi al rischio sismico, solo nel caso di progetti esecutivi, completi degli elaborati di carattere strutturale e di dettaglio delle opere da realizzare. Considerato che il progetto trasmesso, risulta trasmesso, al più, come livello "definitivo" ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del D.lgs 50/2016 ovvero secondo quanto disposto al DPR 207/2010, artt. 24-32, e pertanto non ancora ad un livello "esecutivo", si ritiene che non sia possibile, al momento, esprimere alcun parere in merito.

Si ricorda comunque che, essendo il territorio in cui ricade l'intervento classificato sismico, la progettazione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa antisismica.

A tal proposito si specifica che:

- per quanto attinente le opere strutturali, data la rilevanza dell'opera, si raccomanda di assumere una classe d'uso non inferiore a III ai sensi di quanto previsto al § 2.4.2 delle NTC2018 ed all'allegato A all'art. 11 c.1 del DPGR 1/R/2022;
- nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP;
- in caso contrario, il progetto dovrà essere presentato al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182.



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Difesa del Suolo e Protezione Civile

## SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prot. n. ----  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del  
numero

Il progetto esecutivo degli interventi dovrà naturalmente essere supportato anche da adeguate indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018, del Regolamento regionale 1/R/2022 e Del. G.R. n. 81 del 31/1/2022.

Il responsabile PO Sede di Firenze  
Arch. Marco Prucher

Il Dirigente responsabile  
Ing. Luca Gori

AOOGRT / AD Prot. 0390901 Data 10/07/2024 ore 14:33 Classifica N.060.100.010.020. Il documento è stato firmato da LUCA GORI in data 10/07/2024 ore 14:33.